

金工车间强电干线平面图 1:100

注：1.桥架安装高度为暂定,具体由现场确定。
2.桥架及线路走向可根据设备的实际布置位置做调整。
3.本工程新增PE重复接地,其余基础接地装置详见原电施图。

日期	姓名	专业
日期	姓名	专业

福建超平
建筑设计有限公司
Fujian Horizon
Architectural Design Co., Ltd
建设部甲级证书号：A135000953

施工图审查批准单位：

施工图审查批准书证号：

图纸专用章

注册建筑师执业章

注册结构师执业章

工程名称：

金工车间电气改造工程

建设单位：福建建筑学校

审 定	陈文玉	
工程负责人	卢 珊	
专业负责人	林真宇	
审 核	林真宇	
校 对	黄银涛	
设 计	王彦军	
制 图	王彦军	

图名：

金工车间强电干线平面图

工程编号	QZ-19-0830
图 别	电施
图 号	09
日 期	2019年9月