




日期				
姓名				
专业				
日期				
姓名				
专业				



电缆桥架吊装正视图



电缆桥架吊装侧视图



- 说明：1、桥架转角部分应满足电缆的转弯半径不少于电缆外径20倍。  
2、电缆敷设后宜采用尼龙带固定。  
3、电缆桥架系统，应有可靠的电气连接并接地，接地线采用BV-25mm²，  
电气连接线采用BV-4mm²铜芯线接地。  
4、电缆桥架及其零部件均需热镀锌，焊接处涂防锈漆。  
5、其他规格桥架参照上图敷设。  
6、其余未提及部分执行《民用建筑电气设计规范》8.10电缆桥架布线。



福建超平  
建筑设计有限公司

Fujian Horizon  
Architectural Design Co., Ltd  
建设部甲级证书号： A135000953

施工图审查批准单位：

施工图审查批准书证号：

图纸专用章

注册建筑师执业章

注册结构师执业章

工程名称：

金工车间电气改造工程

建设单位：福建建筑学校

审 定	陈 文 玉	卢 珊
工程负责人	卢 珊	林真宇
专业负责人	林 真 宇	黄银涛
审 核	林 真 宇	王彦军
校 对	黄 银 涛	
设 计	王 彦 军	
制 图	王 彦 军	

图名：

电缆桥架吊装图

工程编号	QZ-19-0830
图 别	电施
图 号	05
日 期	2019年9月