

电缆桥架正视图



I 大样

说明：1、桥架转角部分应满足电缆的转弯半径不少于电缆外径20倍。

2、电缆敷设后宜采用尼龙带固定。

3、电缆桥架系统，应有可靠的电气连接并接地，接地线采用BV-25mm²，电气连接线采用BV-4mm² 铜芯线接地。

4、电缆桥架及其零部件均需热镀锌，焊接处涂防锈漆。

5、其他规格桥架参照上图敷设。

6、其余未提及部分执行《民用建筑电气设计规范》8.10电缆桥架布线。

HAD

福建超平
建筑设计有限公司

Fujian Horizon

Architectural Design Co., Ltd

建设部甲级证书号：A135000953

施工图审查批准单位：

施工图审查批准书证号：

图纸专用章

注册建筑师执业章

注册结构师执业章

工程名称：

金工车间电气改造工程

建设单位：福建建筑学校

审 定	陈 文 玉	
工程负责人	卢 珊	
专业负责人	林 真 宇	
审 核	林 真 宇	
校 对	黄 银 涛	
设 计	王 彦 军	
制 图	王 彦 军	

图名：

立角转弯电缆桥架吊装图

工程编号	QZ-19-0830
图 别	电施
图 号	07
日 期	2019年9月

专业	姓名	日期
专业	姓名	日期